



Ai Comuni di:

San Donato di Ninea

tecnico.sandonatodininea@asmepec.it

Altomonte

comune.altomonte@anutel.it

S. Sosti

protocollo.sansosti@asmepec.it

Mottafollone

comunemottafollone.uffprotocollo@postecert.it

S. Agata D'esaro

ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it

Malvito

protocollo.malvito@asmepec.it

S. Caterina Albanese

ufficiotecnico.scaterinaa@asmepec.it

Roggiano Gravina

lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it

Tarsia

protocollo.tarsia@asmepec.it

San Marco Argentano

ufficioprotocollo.sanmarcoargentano@asmepec.it

Cervicati

tecnico.cervicati@asmepec.it

Torano Castello

lpp.toranocastello@pec.it

Bisignano

comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it

Montalto Uffugo

segreteria.montaltouffugo@certificatamail.it

Lattarico

urbanistica.lattarico@asmepec.it

Mongrassano

sindaco.mongrassano@asmepec.it

Cerzeto

comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it

S. Martino Di Finita

protocollo.sanmartinodifinita@asmepec.it

Rota Greca

ufficiotecnicorotagreca@asmepec.it

S. Benedetto Ullano

utc.sanbenedettoullano@asmepec.it

Rende

protocollo.rende@pec.it

gabsindacorende@libero.it

Università della Calabria

amministrazione@pec.unical.it

Castrolibero

retitecnologiche.castrolibero@asmepec.it

Cosenza

comunedicosenza@superpec.eu

Mendicino

comunemendicino@mailcertificata.biz

llpp@comune.mendicino.cs.it

Carolei

protocollo.carolei@asmepec.it,

tecnico.carolei@asmepec.it

p.c. **Ill.mo Prefetto di Cosenza**

protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza li, 24.10.2025

OGGETTO: Interruzione o riduzione fornitura idropotabile acquedotto ABATEMARCO per disalimentazione linea elettrica di alimentazione impianto di sollevamento Nascejume.

Si informano gli Enti in indirizzo che, alle ore 00:30 di questa mattina Venerdì 24 Ottobre 2025 questa Società è stata allertata dal sistema di telecontrollo per il fermo dell'impianto di sollevamento Nascejume nel Comune di San Donato di Ninea.

E' stato riscontrato la disalimentazione delle linea elettrica di E- Distribuzione che alimenta il nostro impianto, con conseguente interruzione o riduzione dell'erogazione idropotabile alle utenze servite, pertanto, è stata segnalata la disalimentazione al numero verde di E- Distribuzione.

Allo stato, risulta presente un guasto sulla linea aerea di loro gestione, attualmente sono presenti le squadre di manutenzione per la riparazione del guasto, a conclusione dei lavori di competenza Enel, il nostro impianto è predisposto al riavvio, con graduale ripristino dell'erogazione idropotabile.

Per la sola utenza Merone del Comune di Cosenza alimentata dalla vasca di accumulo del serbatoio Regionale di Cozzo Muoio, si rende necessario anticipare alle ore 09:00 le manovre idrauliche dell'interruzione dell'erogazione idropotabile.

Lo schema idraulico Capodacqua non risulta interessato dal disservizio, pertanto, restano garantite le ordinarie forniture idropotabili.

Distinti Saluti



Il Responsabile Sede Zonale di Cosenza
P.I. Angelo Vespasiano