

Ai Comuni di:

San Donato di Ninea
tecnico.sandonatodininea@asmepec.it

Altomonte
comune.altomonte@anutel.it

S. Sosti
protocollo.sansosti@asmepec.it

Mottafollone
comunemottafollone.uffprotocollo@postecert.it

S. Agata D'esaro
ufficioprotocollo.santagatadesaro@pec.it

Malvito
protocollo.malvito@asmepec.it

S.Caterina Albanese
ufficiotecnico.scaterinaa@asmepec.it

Roggiano Gravina
lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it

Tarsia
protocollo.tarsia@asmepec.it

San Marco Argentano
ufficioprotocollo.sanmarcoargentano@asmepec.it

Cervicati
tecnico.cervicati@asmepec.it

Torano Castello
llpp.toranocastello@pec.it

Bisignano
comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it

Montalto Uffugo
segreteria.montaltouffugo@certificatamail.it

Lattarico
urbanistica.lattarico@asmepec.it

Mongrassano
sindaco.mongrassano@asmepec.it

Cerzeto
comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it

S. Martino Di Finita
protocollo.sanmartinodifinita@asmepec.it

Rota Greca
ufficiotecnicorotagreca@asmepec.it

S. Benedetto Ullano
utc.sanbenedettoullano@asmepec.it

Cosenza
comunedicosenza@superpec.eu

Mendicino
comunemendicino@mailcertificata.biz
llpp@comune.mendicino.cs.it

Carolei
protocollo.carolei@asmepec.it,
tecnico.carolei@asmepec.it

p.c. Ill.mo Prefetto di Cosenza
protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza li, 10.01.2026 Prot. 13

OGGETTO: Acquedotto Abatemarco - Interruzione fornitura idropotabile per lavori di riparazione condotta.

Si informano gli enti in indirizzo che, questa mattina Sabato 10 Gennaio 2026 è pervenuta un allarme dal nostro sistema di telecontrollo di una bassa fornitura idropotabile a causa di una improvvisa e consistente rottura al momento non ancora localizzata, il nostro personale è già intervenuto con il supporto delle squadre di manutenzione idraulica per localizzare il punto della rottura, nonostante le avverse condizioni atmosferiche che stanno ritardando le verifiche lungo il tracciato di posa delle condotte adduttrici.

Per tale motivo, si sta registrando l'interruzione o riduzione dell'erogazione idropotabile a tutte le utenze servite, ad eccezione delle utenze fiscali alimentate dalla sorgente Capodacqua che restano invariate.

Per la sola utenza Merone del Comune di Cosenza alimentata dalla vasca di accumulo del serbatoio Regionale di Cozzo Muoio si informa che, l'erogazione sarà garantita fino le ore 12:30 di questa mattina, sarà cura del personale comunale eseguire le ordinarie manovre idrauliche di interruzione del flusso idropotabile, mentre l'utenza De Rada continuerà a essere alimentata dal pozzo.

Presumibilmente, si prevede di ripristinare il funzionamento dello schema idraulico in oggetto e le ordinarie forniture idropotabili nella stessa giornata di oggi.

Distinti Saluti

Il Responsabile Sede Zonale di Cosenza
P.I. Angelo Vespasiano

c.c. Direttore Operativo: Ing Giuseppe Sorrentino;
c.c. Respondibile del Distretto di Cosenza: Ing. Paolo Mainieri;
c.c. Responsabile Reti di Distribuzioni di Cosenza: P.A. Luciano Pirillo.