

363
25.06.2026

Ai Comuni di:

- San Donato di Ninea**
tecnico.sandonatodininea@asmepec.it

- Altomonte**
comune.altomonte@anutel.it

- S. Sosti**
protocollo.sansosti@asmepec.it

- Mottafollone**
comunemottafollone.uffprotocollo@postecert.it

- S. Agata D'esaro**
ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it

- Malvito**
protocollo.malvito@asmepec.it

- S.Caterina Albanese**
ufficiotecnico.scaterinaa@asmepec.it

- Roggiano Gravina**
lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it

- Tarsia**
protocollo.tarsia@asmepec.it

- San Marco Argentano**
ufficioprotocollo.sanmarcoargentano@asmepec.it

- Cervicati**
tecnico.cervicati@asmepec.it

- Torano Castello**
lpp.toranocastello@pec.it

- Montalto Uffugo**
segreteria.montaltouffugo@certificatamail.it

- Lattarico**
urbanistica.lattarico@asmepec.it

- Mongrassano**
sindaco.mongrassano@asmepec.it

- Cerzeto**
comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it

- Cosenza**
comunedicosenza@superpec.eu
lorella.pezzi@comune.cosenza.it

Mendicino

comunemendicino@mailcertificata.biz
llpp@comune.mendicino.cs.it

Carolei

protocollo.carolei@asmepec.it,
tecnico.carolei@asmepec.it

p.c. **Ill.mo Prefetto di Cosenza**
protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza li, 25.06.2026

OGGETTO: Acquedotto Abatemarco – disservizi nella fornitura idropotabile causa rottura.

Si informano gli enti in indirizzo che, questa mattina Giovedì 25 Giugno 2026 si sta registrando una riduzione delle ordinarie forniture idropotabile alle utenze dei Comuni in indirizzo, a causa di una improvvisa rottura rilevata in località Gadurso nel Comune di Mottafollone, sulla condotta in acciaio

Dn 600.

Per tale motivo, questa Società è costretta nella stessa giornata di oggi a eseguire i necessari lavori di riparazione, pertanto, si registrerà l'interruzione dell'erogazione idropotabile.

Per il Comune di Cosenza, saranno interessate le seguenti utenze fiscali:

- Utenza Colle Mussano;
- Utenza San Vito;
- Utenza de Rada.

Mentre per la sola utenza Merone, alimentata dalla vasca di accumulo del serbatoio Regionale di Cozzo Muoio sarà comunicato telefonicamente da nostri tecnici l'anticipazione dell'orario di chiusura.


Per il Comune di Mendicino e Carolei alimentate dall'impianto di sollevamento Caronte di Carolei si potrebbe verificare l'interruzione dell'erogazione idropotabile alle seguenti utenze:

- utenza Rosario a servizio del Comune di Mendicino;
- utenza Vadue a servizio del Comune di Carolei.

Le utenze fiscali alimentate dalla sorgente Capodacqua non subiranno variazioni, presumibilmente, si prevede di ripristinare il funzionamento dello schema idraulico in oggetto e le ordinarie forniture idropotabili nel più breve tempo possibile, salvo imprevisti.

Distinti Saluti

Il Responsabile Sede Zonale di Cosenza
P.I. Angelo Vespasiano



c.c.: Responsabile Distretto Idrico 1 e 2: Ing. Paolo Mainieri

c.c.: Responsabile Unità Reti di Distribuzione-Idrico I Cosenza: P.A. Luciano Pirillo

c.c.: Comunicazione di Sorical: Dott. Adriano Mollo